

試験結果報告書

大日化成株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号

財団法人 日本塗料検査協会
西支部



No.066736

試験項目	成績	規格
		厚生省令第15号第1条17.八水道施設の技術的基準を定める省令及び厚生労働省令第5号による。 (別表第2)
トリクロロエチレン	検出されない(定量下限値0.003以下)	0.003mg/L以下であること。
ベンゼン	検出されない(定量下限値0.001以下)	0.001mg/L以下であること。
ホルムアルデヒド	検出されない(定量下限値0.008以下)	0.008mg/L以下であること。
亜鉛及びその化合物	検出されない(定量下限値0.01以下)	亜鉛の量に関して0.1mg/L以下であること。
アルミニウム及びその化合物	検出されない(定量下限値0.02以下)	アルミニウムの量に関して0.02mg/L以下であること。
鉄及びその化合物	検出されない(定量下限値0.03以下)	鉄の量に関して0.03mg/L以下であること。
銅及びその化合物	検出されない(定量下限値0.1以下)	銅の量に関して0.1mg/L以下であること。
ナトリウム及びその化合物	検出されない(定量下限値20以下)	ナトリウムの量に関して20mg/L以下であること。
マンガン及びその化合物	検出されない(定量下限値0.005以下)	マンガンの量に関して0.005mg/L以下であること。
塩化物イオン	0.1	20mg/L以下であること。
蒸発残留物	検出されない(定量下限値5以下)	50mg/L以下であること。
陰イオン界面活性剤	検出されない(定量下限値0.02以下)	0.02mg/L以下であること。
非イオン界面活性剤	検出されない(定量下限値0.005以下)	0.005mg/L以下であること。
フェノール類	検出されない(定量下限値0.0005以下)	フェノールの量に換算して0.0005mg/L以下であること。
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	検出されない(定量下限値0.5以下)	0.5mg/L以下であること。
味	異常なし	異常でないこと
臭	異常なし	異常でないこと
色度	0.5以下	0.5度以下であること。
濁度	0.2以下	0.2度以下であること。
エピクロロヒドリン	検出されない(定量下限値0.001以下)	0.01mg/L以下であること。
アミン類	検出されない(定量下限値0.01以下)	トリエチレンテトラミンとして0.01mg/L以下であること。
2・4-トルエンジ'アミン	検出されない(定量下限値0.0002以下)	0.002mg/L以下であること。
2・6-トルエンジ'アミン	検出されない(定量下限値0.0001以下)	0.001mg/L以下であること。
酢酸ビニル	検出されない(定量下限値0.01以下)	0.01mg/L以下であること。
スチレン	検出されない(定量下限値0.002以下)	0.002mg/L以下であること。
1・2-ブタジエン	検出されない(定量下限値0.001以下)	0.001mg/L以下であること。
1・3-ブタジエン	検出されない(定量下限値0.001以下)	0.001mg/L以下であること。
N・N-ジメチルアニリン	検出されない(定量下限値0.01以下)	0.01mg/L以下であること。
	以上	